

Family Day Care Fire Safety Checklist
Lista de Verificación de Seguridad Contra Incendios Para Cuidado Infantil Familiar

Montgomery County Fire Marshal 240-777-2457
Gaithersburg City Fire Marshal 301-258-6330
Rockville City Fire Marshal 240-314-5041

Para pedir una inspección de el Montgomery County Fire Marshal, vaya a
<http://www.montgomerycountymd.gov/apps/firerescue/crrs/firecode/daycare.asp>

**Cuidado Infantil Familiar – Máximo de 8 niños y
No más de 4 niños con menos de 2 años de edad**

- | | ¿Si o No? |
|---|-----------|
| 1. ¿Los números de la casa son a menos 5 pulgadas de alto y se ven desde la calle? | _____ |
| 2. ¿Hay luz por el exterior de la casa cerca de las salidas? | _____ |
| 3. ¿Se puede abrir cada cuarto o baño desde la sala o el pasillo? | _____ |
| 4. ¿El cableado eléctrico conforman a las leyes eléctricas?
¿Las cuerdas de extensión son temporarias? | _____ |
| 5. Aparatos de calentamiento:
¿Hay barrera para proteger los niños y conforman con los requisitos de el Maryland State Department of Education? | _____ |
| 6. Plan de Escape:
¿Tiene un plan de escape?
¿El plan demuestra dos salidas de cada cuarto usado para dormir, jugar, o comer? Las salidas pueden ser puertas o ventanas. | _____ |
| Puertas de Salida | |
| ¿Se puede abrir la puerta y salir sin llave? | _____ |
| Si es un sótano, la salida tiene que ser menos de ocho pies hasta el nivel del suelo. | _____ |
| Si es puerta corrediza, mire la segunda página. | _____ |
| Ventanas de Salida | |
| Si una de las salidas es por la ventana, mire la segunda pagina. | _____ |
| 7. Las Alarmas de Humo
Todos los lugares donde duermen los niños necesitan alarmas de humo que son cableados y también tienen batería
Si van a instalar una alarma nueva donde no había, hay que obtener un permiso eléctrico del condado (Department of Permitting Services) | _____ |
| 8. Edificios de Apartamentos
¿Tiene usted permiso de la gerencia de los apartamentos para administrar su negocio de cuidado infantil?
Si hay un pasillo común, ese pasillo necesita detectores de humo cada 30 pies y deben ser parte del sistema de alarma del edificio | _____ |

9. Simulacro de Incendio (Practicar el plan de escape)

Hay que practicar y documentar los simulacros mensualmente

Puertas Corredizas

1. Solo puede tener una manera de cerradura. No debe ser difícil para abrir y salir.
2. No debe tener cortinas u otra cobertura que puede impedir la salida. Si hay cortinas, hay que abrirlas o moverlas hasta un lado.
3. Si la salida tiene grada, no puede ser más de 8 pulgadas abajo del piso adentro.
4. La puerta tiene que abrir a una anchura libre de 28 pulgadas mínimo.
5. Cada día antes de empezar el trabajo, hay que probar la puerta para asegurarse que funciona bien.
6. Cuando esta nevando o cayendo agua frizada, hay que asegurar que la corredera no tiene hielo y se puede abrir la puerta fácilmente.

Ventanas de Salida – Hay que medir con la ventana abierta

1. Mínimo 20 pulgadas de ancho
2. Mínimo 24 pulgadas de alto
3. Mínimo 821 pulgadas cuadrado en área
4. Lo mas bajo de la ventana tiene que ser menos de 44 pulgadas desde el piso. Si es mas de 44 pulgadas, puede instalar una grada pero esa grada no puede ser mas de 7 pulgadas.

